



ООО «Сетевая компания»

Юридический/почтовый адрес: 426035 УР, г.Ижевск, ул.8 Марта, д.16, помещ. 505А

Сайт : www.tso-sk.ru, e-mail: tso_sk@mail.ru, тел.: +7 (3412) 222-911

ИНН 1840083420, ОГРН 1181832022602,

Банк: Удмуртское отделение №8618 ПАО "Сбербанк",

БИК: 049401601, к/с: 30101.810.4.00000000601, р/с: 40702810068000019968

Абз. 5 пункта 19 г
Стандартов

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон ООО "Сетевая компания", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению

Оборудование	Дата и время отключения		Дата и время включения		Длительность	Причина	Мероприятия по устранению
ТП-919 яч. 9 ТП-635	10.01.2024	08:37:00	10.01.2024	10:00:00	1,38	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	Восстановление КЛ-6 кВ
ТП-1544 от ВЛ-6 кВ ТП-635-1155-1168-892-1174-1523	10.01.2024	08:40:00	10.01.2024	08:58:00	0,3	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	Повреждение и восстановление ВЛ-6 кВ в вышестоящей сети
ВЛ-0,4 кВ от ТП-83 ВЛ-6 кВ ТП-88г	16.01.2024	11:30:00	16.01.2024	12:20:00	0,83	3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений	Восстановление ВЛ-0,4 кВ
КЛ-10 кВ Ф-2202, Ф-2260 ГПП "Буммаш"	22.01.2024	15:34:00	23.01.2024	18:04:00	26,5	3.4.8 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	Восстановление КЛ-10 кВ в следствии повреждений

							сторонней организацией
КТП-СНТ Никольское-2 Ф-16 ПС "Никольская"	09.02.2024	7:51:00	09.02.2024	14:11:00	6,33	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	Повреждение и восстановление ВЛ-10 кВ в вышестоящей сети
КТП-34 Ф-8 ПС "Нечкино"	26.03.2024	9:02:00	26.03.2024	15:59:00	6,95	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Восстановление ВЛ-10 кВ
ТП-955 яч. 12 РП-62	27.03.2024	10:23:00	27.03.2024	11:25:00	1,03	3.4.8.5 Прочие воздействия	Восстановление КЛ-6 кВ в следствии повреждений сторонней организацией
ВЛ-0,4 кВ от ТП-225	27.03.2024	10:43:00	27.03.2024	18:05:00	7,37	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Восстановление ВЛ-0,4 кВ
ТП-32, ТП-32а, ТП-32б Ф-1 ПС "Свет"	11.04.2024	02:40:00	11.04.2024	05:55:00	3,25	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	Производство переключений
ТП-83 от ВЛ-6 кВ ТП-88Г	16.04.2024	09:27:00	16.04.2024	16:17:00	6,44	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Восстановление ВЛ-6 кВ
ТП-75 Ф-8 ПС "Юрино"	16.04.2024	03:30:00	16.04.2024	18:02:00	14,32	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Восстановление ВЛ-10 кВ

ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС "Успенка"	29.06.2024	10:57:00	29.06.2024	17:18:00	6,35	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Восстановление ВЛ-10 кВ
ВЛ-0,4 кВ от ТП-1214/2	29.06.2024	12:19:00	29.06.2024	18:33	6,23	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Восстановление ВЛ-0,4 кВ
ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС "Успенка"	04.07.2024	12:17:00	05.07.2024	10:53:00	22,6	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Восстановление ВЛ-10 кВ
ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС "Успенка"	25.07.2024	11:48:00	25.07.2024	15:05:00	3,28	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Восстановление ВЛ-10 кВ
КЛ-6 кВ Ф-7, Ф-10 ПС УЗСМ	12.09.2024	08:33:00	13.09.2024	16:51:00	32,3	3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Восстановление КЛ-6 кВ

Директор

С.А. Максимов